

先行案内チラシ


2021年4月  
新発売!

# 配管工事は 「火無し」の時代へ。

冷媒配管用継手 「クイックパイパー」

## Quick Piper

① 銅管に  
マーキング




※内外バリ取り済

② 銅管を  
差し込む




③ レンチ  
で締める



新 接続方式

Claw Biting  
方式



(クロー バイティング)

ClawBiting方式 (爪で噛む) と2重シール構造で  
「抜けない」 & 「漏れない」 信頼性。

# ◆製品仕様

サイズ ( )はmm	2分(6) 3分(9)	4分(12)	5分(15)~1.1/8分(28)
断面図			
部材(材質)	①本体(C3771) ②ナット(C3771) ③端面Oリング(EPDM) ④インコア(SUS304) ⑤Vパッキン(IIR)		
性能試験	ISO 14903 A1 永久継手 ●気密試験 ●圧力・温度・振動試験(PTV) ●凍結試験 ●真空試験 ●圧力試験 ●疲労試験 ●材料との化学的親和性 ●引張試験 ●曲げ試験 など実施しています。		
適用流体	冷媒HFC類 R32,R410A		
冷凍機油	エーテル油、エステル油、ポリアルキレングリコール油		
適用管材	JIS B 8607 附属書1表1 質別O(巻管) JCDA 0009 表6 質別O(巻管) JCDA 0010 表6 質別O(巻管)	JIS B 8607 附属書1表1 質別1/2H(直管) JCDA 0009 表7 質別1/2H(直管) JCDA 0010 表7 質別1/2H(直管)	
	規格名称 JIS B 8607 冷媒用フレア及びろう付け管継手 JCDA 0009 断熱材被覆銅管 JCDA 0010 一般用途冷媒用断熱材被覆銅管		

作業の手順	①	②	③	④	⑤
	銅管端面の内外面のバリをリーマで取る	銅管端面にゲージを当てマーキング	銅管を継手に手で差し込み(銅管が継手の当たりで止まるまで)	本体を固定しナットを緑のインジケーターが隠れるまで締め込む	銅管のマーキング線が継手の端面より出ていること(所定の位置にあること)

# ◆ラインアップ



サイズ	継手	気密治具	L形継手	サイズ	異径継手	サイズ	異径継手
φ6.35	○	□		φ9.52×6.35	○	φ25.4×15.9	○
φ9.52	○	□		φ12.7×6.35	○	φ25.4×19.1	○
φ12.7	○	○		φ12.7×9.52	○	φ25.4×22.2	○
φ15.9	○	○		φ15.9×9.52	○	φ28.6×22.2	○
φ19.1	○	○		φ15.9×12.7	○	φ28.6×25.4	○
φ22.2	○	○	○	φ19.1×9.52	○	φ31.8×22.2	●/○
φ25.4	○	○	○	φ19.1×12.7	○	φ31.8×25.4	●/○
φ28.6	○	○	○	φ19.1×15.9	○	φ31.8×28.6	●/○
φ31.8	●	●		φ22.2×12.7	○	φ38.1×31.8	●
φ38.1	●	●		φ22.2×15.9	○		
				φ22.2×19.1	○		

○品揃え □追加品揃え ●ゴムシール方式

## ダイキン工業株式会社 空調営業本部

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル  
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

ダイキンエアセンター  
お客様総合窓口 0120-88-1081 (全国共通)

ダイキンエアコンホームページ <https://www.daikin.co.jp/aircon/>

## オーケー器材株式会社

本社 大阪市都島区東野田町1丁目7番4号 脇田・住友生命京橋第2ビル  
☎ 534-0024 TEL.(06)6354-2453(ダイヤルイン) FAX.(06)6354-1386  
東京営業部 東京都中央区晴海1丁目8番12号 晴海アイランド・トリトンスクエア オフィスタワー Z23階  
☎ 104-6223 TEL.(03)5534-8205(代表) FAX.(03)5534-8209  
大阪営業部 大阪市都島区東野田町1丁目7番4号 脇田・住友生命京橋第2ビル  
☎ 534-0024 TEL.(06)6354-2453(ダイヤルイン) FAX.(06)6354-1386  
福岡営業所 福岡市博多区榎田1丁目10番21号 ダイキン工業福岡ビル  
☎ 812-0004 TEL.(092)413-7320(代表) FAX.(092)413-7323  
名古屋営業所 名古屋市中区白壁1丁目17番 ダイキン工業名古屋ビル  
☎ 461-0011 TEL.(052)955-0756(代表) FAX.(052)955-0759  
広島営業所 広島市東区曙4丁目3番26号 (ダイキンHVACソリューション中四国(株)内)  
☎ 732-0045 TEL.(082)262-8701(代表) FAX.(082)262-8712

機能いろいろ! WEBカタログもご利用ください。  
<https://www.ok-kizai.co.jp/>

