

●日立アプライアンス(株)様製 パッケージエアコン

HA端子がある機種のみを記載してあります。(遠隔制御P板不要)

HA端子が無い機種は、弊社カタログ、ホームページ等に記載の取付・配線要領図、配線図を確認した上で、遠隔制御P板が必要かどうか選定してください。

| 分類              | タイプ            | 機種名               | 適用ドレンアップ・ポンプキット |           |           |           |          |          |          |          |               |          |          |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|                 |                |                   | K-KDU571形       | K-KDU573形 | K-KDU301形 | K-KDU303形 | K-DU151形 | K-DU155形 | K-DU152形 | K-DU154形 | K-DU202形 (注2) | K-DU352形 | K-DU552形 |
| SA<br>(注1)      | てんかせ4方向        | RCI-GP40~160K     | ×               | ×         | ×         | ○         | ×        | ×        | ×        | ×        | ○             | ×        | ×        |
|                 | てんかせ2方向        | RCID-GP40~160K    | ×               | ×         | ×         | ○         | ×        | ×        | ×        | ×        | ○             | ×        | ×        |
|                 | ビルトイン          | RCB-GP40~160K1    | ×               | ×         | ×         | ○         | ×        | ×        | ×        | ×        | ○             | ×        | ×        |
|                 | 天吊             | RPC-GP40K~160K    | ×               | ×         | ×         | ○         | ×        | ×        | ×        | ×        | ○             | ×        | ×        |
|                 |                | RPC-AP224~280K1   | ×               | ×         | ×         | ○         | ×        | ×        | ×        | ×        | ○             | ×        | ×        |
|                 | 壁掛             | RPK-GP40~112K     | ○               | ○         | ×         | ×         | ○        | ○        | ×        | ×        | ○             | ×        | ×        |
|                 | てんうめ           | RPI-GP45~160K1    | ×               | ×         | ×         | ○         | ×        | ×        | ×        | ×        | ○             | ×        | ×        |
|                 |                | RPI-GP22~160KC1   | ×               | ×         | ×         | ○         | ×        | ×        | ×        | ×        | ○             | ×        | ×        |
| RPI-AP224~280K2 |                | ×                 | ×               | ×         | ○         | ×         | ×        | ×        | ×        | ○        | ×             | ×        |          |
| 床置              | RPV-AP50~280K1 | ×                 | ×               | ×         | ×         | ×         | ×        | ×        | ×        | ○        | ○             | ○        |          |
| VRV<br>(注1)     | てんかせ4方向        | RCI-GP28~160K     | ×               | ×         | ×         | ○         | ×        | ×        | ×        | ×        | ○             | ×        | ×        |
|                 | てんかせ2方向        | RCID-GP22~160K    | ×               | ×         | ×         | ○         | ×        | ×        | ×        | ×        | ○             | ×        | ×        |
|                 | ビルトイン          | RCB-GP22~160K1    | ×               | ×         | ×         | ○         | ×        | ×        | ×        | ×        | ○             | ×        | ×        |
|                 | 天吊             | RPC-GP36K~160K    | ×               | ×         | ×         | ○         | ×        | ×        | ×        | ×        | ○             | ×        | ×        |
|                 |                | RPC-AP224~280K1   | ×               | ×         | ×         | ○         | ×        | ×        | ×        | ×        | ○             | ×        | ×        |
|                 | 壁掛             | RPK-GP22~112K     | ○               | ○         | ×         | ×         | ○        | ○        | ×        | ×        | ○             | ×        | ×        |
|                 |                | RPK-GP22~36KH     | ○               | ○         | ×         | ×         | ○        | ○        | ×        | ×        | ○             | ×        | ×        |
|                 | てんうめ           | RPI-GP45~160K1    | ×               | ×         | ×         | ○         | ×        | ×        | ×        | ×        | ○             | ×        | ×        |
| RPI-GP22~160KC1 |                | ×                 | ×               | ×         | ○         | ×         | ×        | ×        | ×        | ○        | ×             | ×        |          |
| RPI-AP224~280K2 |                | ×                 | ×               | ×         | ○         | ×         | ×        | ×        | ×        | ○        | ×             | ×        |          |
| 床置              | RPV-AP50~280K1 | ×                 | ×               | ×         | ×         | ×         | ×        | ×        | ×        | ○        | ○             | ○        |          |
| 設備              | 床置 (注3)        | RP-AP140~280HVGP  | ×               | ×         | ×         | ×         | ×        | ×        | ×        | ×        | ○             | ○        | ○        |
|                 |                | RP-AP450~560HVP1  | ×               | ×         | ×         | ×         | ×        | ×        | ×        | ×        | ○             | ○        | ○        |
|                 |                | RP-AP630~800HVP1  | ×               | ×         | ×         | ×         | ×        | ×        | ×        | ×        | ×             | ○        | ○        |
|                 |                | RP-AP140~280KVGP  | ×               | ×         | ×         | ×         | ×        | ×        | ×        | ×        | ×             | ×        | ×        |
|                 |                | RP-AP450~800KVP1  | ×               | ×         | ×         | ×         | ×        | ×        | ×        | ×        | ×             | ×        | ×        |
|                 |                | RP-AP224~560CSP   | ×               | ×         | ×         | ×         | ×        | ×        | ×        | ×        | ○             | ○        | ○        |
|                 |                | RP-AP800~1600CSP  | ×               | ×         | ×         | ×         | ×        | ×        | ×        | ×        | ×             | ○        | ○        |
|                 |                | RP-AP265~2000CSFP | ×               | ×         | ×         | ×         | ×        | ×        | ×        | ×        | ×             | ×        | ×        |

(注1)加湿器が装備されている場合はドレンアップ・ポンプキットが適用できません。

(注2)K-DU202形を選定される場合は『接続キット』が必ず必要となりますので、下記URLに掲載されている参考配線図をご確認の上、合わせて手配してください。

(注3)年間冷房・恒温恒湿で使用される場合はドレンアップ・ポンプキットは適用できません。

※施工される際はキットに付属の据付・取付説明書をご確認ください。

※弊社HPIに技術資料等を掲載しておりますので、下記URLにてご確認ください。

<http://ok-kizai.co.jp/products/doren-p/index.html>